

水電設備管理檢核表

校名：桃園市龍潭區雙龍國民小學

查核日期 108 年 8 月 23 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	執行單位	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一、 硬體設備	1	水電安全設備是否符合規定。	總務處	✓		
	2	安全開關是否正常。	總務處	✓		
	3	路線絕緣是否良好。	總務處	✓		
	4	燈具電器使用量是否合乎負載量。	總務處	✓		
	5	路線是否認亦延長加裝。	總務處	✓		
	6	燈具懸掛是否牢固。	總務處	✓		
	7	水池、水塔清潔是否如期清洗。	委外	✓		
	8	管線水龍頭是否漏水。	總務處	✓		
	9	管道線路設施是否定期維護保養。	總務處	✓		
	10	消防設備是否符合規定。	委外	✓		
二、 行政措施	1	校園開放區與非開放區之隔離措施。	總務處	✓		
	2	電力公司用電負載量檢視是否如期。	委外	✓		
	3	自來水公司水質水壓檢視是否如期。	自來水公司	✓		
	4	維護經費是否編列。	總務處	✓		
	5	維護保養是否正常。	總務處	✓		
	6	危險區域是否標示。	學務處	✓		
	7	檢修時效是否迅速。	總務處	✓		
	8	飲用水水質檢驗定期送檢。	委外	✓		
	9	各項水電設備應於每學期開學前全面檢核。				

註：一、各項水電設備應於每學期開學前全面檢核。
二、各項水電於每學期結束後進行檢視，在寒、暑假整修處理。

承辦人：

吳海銘

馮婉珍

楊陳傑

水電設備管理檢核表

校名：桃園市龍潭區雙龍國民小學 查核日期 109年2月11日

項目	項次	安全檢視應注意要點	執行單位	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一、 硬體設備	1	水電安全設備是否符合規定。	總務處	✓		
	2	安全開關是否正常。	總務處	✓		
	3	路線絕緣是否良好。	總務處	✓		
	4	燈具電器使用量是否合乎負載量。	總務處	✓		
	5	路線是否認亦延長加裝。	總務處	✓		
	6	燈具懸掛是否牢固。	總務處	✓		
	7	水池、水塔清潔是否如期清洗。	委外	✓		
	8	管線水龍頭是否漏水。	總務處	✓		
	9	管道線路設施是否定期維護保養。	總務處	✓		
	10	消防設備是否符合規定。	委外	✓		
二、 行政措施	1	校園開放區與非開放區之隔離措施。	總務處	✓		
	2	電力公司用電負載量檢視是否如期。	委外	✓		
	3	自來水公司水質水壓檢視是否如期。	自來水公司	✓		
	4	維護經費是否編列。	總務處	✓		
	5	維護保養是否正常。	總務處	✓		
	6	危險區域是否標示。	學務處	✓		
	7	檢修時效是否迅速。	總務處	✓		
	9	飲用水水質檢驗定期送檢。	委外	✓		

註：一、各項水電設備應於每學期開學前全面檢核。
 二、各項水電於每學期結束後進行檢視，在寒、暑假整修處理。

承辦人：





